



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 01 » августа 2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 201

В период «09» июля 2018 года по «01» августа 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свобода д.2а, на основании распоряжения № 201 от 28.06.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №51, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы д.2а, ИНН 7610042170 ОГРН 1027601116146. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 18 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна 28.06.2018 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада литеры А – 1963 года постройки, литера А1- 1989 года постройки, 2-х этажное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля рулонная совмещенная с перекрытием, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 13.04.2016 года №76-76-08/042/2013-229) составляет 1929,4 кв. метров, площадь пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 года) составляет 1692,3 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального

закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен на посту дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 29 июня 2018 года ООО «Интелком», проведены испытания уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол №106-18 от 29.06.2018 года ООО «Интелком»). Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №73-17 от 21.12.2017 года с ООО «Интелком». Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №59-МТ от 23.01.2018 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 15.06.2018 года. ЯОО ООО ВДПО проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения здания склада огнезащитным составом «Негорин-МС», акт от 31.07.2017 года. Проведена испытания наружных пожарных лестниц (акт №15-14 от 23.07.2014 года ООО «НПФ «Альфа»). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение №1888 от 24.05.2017, №050/2018-001 от 20.03.2018 г., №050/2018-002 от 20.03.2018 г.)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ пп.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Отсутствует часть ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы высотой не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
2.	Ширина проступи наружной маршевой пожарной лестницы из группы составляет менее 25 см (фактически 21).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30*	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
3.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы №1, служащей для эвакуации людей, находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 24.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
4.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №44 на 2 этаже здания) не соответствуют нормативным требованиям, составляет менее 75	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.

	дБА.	ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	
5.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении раздевалки (помещение №2 на 2 этаже здания) не соответствуют нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
6.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальном помещении (помещение №4 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 70 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
7.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №8 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
8.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №31 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
9.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №3 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
10.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №51 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
11.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией лю-	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.

	дей при пожаре в раздевалке (помещение №16 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	
12.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №29 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
13.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из спального помещения (помещение №4 на 2 этаже здания) ведущего наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 35	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
14.	Световой оповещатель «Выход», установленный в спальном помещении (помещение № 4 на 2 этаже здания) размещен не над эвакуационным выходом, ведущим наружу	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
15.	Отсутствует ограждение крыльца не менее 0,8 м из помещения медицинского пункта	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
16.	В помещении раздевалки на путях эвакуации людей из здания, отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №8 на 2 этаже здания)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
17.	В помещении раздевалки на путях эвакуации людей из здания, отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №2 на 2 этаже здания)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.
18.	Допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов (по-	пп.к) п.23 ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Детский сад №51 в лице заведующего Кротовой Г.М.

мещение №27 на 1 этаже здания)	
--------------------------------	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №201/1/1(128) от 01.08.2018 года

Государственный инспектор г.Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.

(подпись)

« 01 » августа 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна

(подпись)

« ____ » августа 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)