



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855) 222-011)

E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 30 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 77

в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 06.04.2021 г., в период с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. 30.04.2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свобода д.2а, на основании распоряжения № 77 от 29.03.2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №51, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы д.2а, ИНН 7610042170 ОГРН 1027601116146. Объект защиты относится к категории чрезвычайно высокого риска.

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна 29.03.2021 года. Галина Мирчовна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада литера А – 1963 года постройки, литера А1- 1989 года постройки, 2-х этажное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля рулонная совмещенная с перекрытием, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 13.04.2016 года №76-76-08/042/2013-229) составляет 1929,4 кв. метров, площадь пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 года) составляет 1692,3 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен на посту дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Заключен Договор возмездного оказания услуг №54 от 11.01.2021 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АПС, СО и УЭ, радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации при пожаре, радиоканальная система передачи извещений о пожарах находятся в работоспособном состоянии (акты от 20.01.2021г., от 19.04.2021г., от 23.04.2021г.). Проведены испытания наружных пожарных лестниц (акт №61-19 от 10.07.2019 года ООО «Интелком», протокол испытаний № 1 от 19.04.2021г. ООО «ПК Сигнал 01»). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, (в наличии переносные огнетушители ОП-4(з), ОП-8(з)). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. Согласно приказу по учреждению № 04-03/1-2 от 18.01.2021г. «О закрытии склада», с 18.01.2021г по 31.07.2021г. запрещена эксплуатация здания склада, находящегося в аварийном состоянии. Здание отключено от эл.сети и опечатано.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -----

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет

Государственный инспектор г.Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору  
Смирнов Н.С.

«30» апреля 2021 года

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирковна

«30» апреля 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)