



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 201/1/1(128)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №51 в лице
заведующего Кротовой Галины Мирчовны

В период «09» июля 2018 года по «01» августа 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свобода д.2а, на основании распоряжения № 201 от 28.06.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №51, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы д.2а, ИНН 7610042170 ОГРН 1027601116146. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует часть ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы высотой не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15	01.08.2019	
2.	Ширина проступи наружной маршевой пожарной лестницы из группы составляет менее 25 см (фактически 21).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30*	01.08.2019	
3.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы №1, служащей для эвакуации людей, находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 24.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	01.08.2019	
4.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2019	

	пожаре в раздевалке (помещение №44 на 2 этаже здания) не соответствуют нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.		
5.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении раздевалки (помещение №2 на 2 этаже здания) не соответствуют нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
6.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальном помещении (помещение №4 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 70 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
7.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №8 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
8.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №31 на 2 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
9.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №3 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
10.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №51 на 1 этаже здания) не	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП	01.08.2019	

	соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.		
11.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №16 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
12.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в раздевалке (помещение №29 на 1 этаже здания) не соответствует нормативным требованиям, составляет менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 4.2.	01.08.2019	
13.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из спального помещения (помещение №4 на 2 этаже здания) ведущего наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 35	01.08.2019	
14.	Световой оповещатель «Выход», установленный в спальном помещении (помещение № 4 на 2 этаже здания) размещен не над эвакуационным выходом, ведущим наружу	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	01.08.2019	
15.	Отсутствует ограждение крыльца не менее 0,8 м из помещения медицинского пункта	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15	01.08.2019	
16.	В помещении раздевалки на путях эвакуаций людей из здания, отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №8 на 2 этаже здания)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.08.2019	
17.	В помещении раздевалки на путях эвакуации людей из здания, отсутствует эвакуационное	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ	01.08.2019	

	(аварийное) освещение (помещение №2 на 2 этаже здания)	(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3		
18.	Допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов (помещение №27 на 1 этаже здания)	пп.к) п.23 ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.08.2019	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.

 « 01 » августа 2018 года
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51
Кротова Г.М. « 01 » августа 2018 года

